



Benennung und Kurzzeichen nach DIN EN ISO 14688-1		Hochterrassenschotter (schwarz)	Niederterrassenschotter (blau)
Stein	Co	100	100
Kies	CGr	94	100
	MGr	49	62
Sand	FGr	25	30
	CSa	15	24
	MSa	14	19
	FSa	7	14
Schluff, Ton	Si + Cl	4	8
Bodenart		saCGr	sisGr
$U = d_{60}/d_{10}$	nach DIN	80	200
C	18196	6,5	18
Entnahmetiefe		0,4-0,6 m u. GOK	0,7-0,8 m u. GOK

Siebcurve der Niederterrassenschotter (blau) und Hochterrassenschotter (schwarz) Proben mit tabellarischer Darstellung der Kornverteilung, Ungleichförmigkeitszahl U und Krümmungszahl C. Probenahme , Siebanalyse 29.09.2014.